



Die Vorgaben gem. Brandschutzkonzept sind zwingend einzuhalten!

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Löschwassereinspeisung | Feuerwehr Informationszentrale |
| Schlauchanschlußventil | Blitzleuchte |
| Feuerlöscher | Bedienstelle RWA |
| FSD Feuerwehr Schlüsseldepot | |
| BMZ Brandmeldezentrale | |

Rohrdurchführungen in Bodenplatte mit RONDO Mauerkragen o. glw.

Fundamenterder- und Blitzschutzplanung gem. separater Fachplanung

- Hohlwand C 25/30
 - C 35/45
 - C 25/30
 - C 30/37
 - KLB Quadro-20-2.2-DM
 - KLB Quadro-20-2.2-DM
 - KLB Quadro-20-2.2-DM
- Hinweis: Mauerwerk auf Bodenplatte 1. Steinreihe Kimmstein
 EPS WLS035 Dämmstoffstärke d = - cm + ca. 3 cm für Kleber und Außenputz
 PUR WLS020 Dämmstoffstärke d = - cm + ca. 3 cm für Kleber und Außenputz
 Mineralwolle / Steinwolle (A1 nicht brennbar) WLS032 Dämmstoffstärke d = - cm + ca. 3 cm für Kleber und Außenputz
 Perimeterdämmung
 Knauf-Metallständerwand W 112 (d= 12.5 cm)
 Alle Trockenbauwände mit gleitendem Deckenschluß
 BD / DD / WD für Elektroinstallation
 BD / DD / WD für Heizungs- Sanitär- Lüftungsinstallation

Alle Maße sind Rohbaumaße !!!
 Fenster-, Tür- und Brüstungshöhen ab OKRFB

Alle Maße an Ort und Stelle prüfen !!!

OK FFB EG Haus 1 ± 0.00 = 244.00 ü. NN

OK FFB EG Haus 2 - 1.20 = 242.80 ü. NN

Index	Änderung	Datum

Bauherr: Zenz-Massivhaus GmbH Industriering 8 56812 Cochem-Braunfels	Bauort: Burgpalais Mayen Marktplatz 44 / Bornhauserstr 20 56727 Mayen
Generalunternehmer: VOLKHAUS. ABS. GUT. seit 1948	Baustufe: Haus 1 1. Obergeschoss
Entwurfsverfasser: Planungs- und Ingenieurbüro Wilms Schatzstraße 13 • 53559 Koblenz T: 0261 982-231 • F: 0261 982-1334 M: 0170 982 98 98 • www.pilwilms.de	Blatt Nr.: C/40/22 Maßstab: 1 : 50 Datum: 28.07.2022 Name:
zur Ausführung freigegeben: [Signaturen]	

zur Ausführung freigegeben:	
[Signaturen]	[Signaturen]
[Drk. Datum]	[Drk. Datum]